



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003615.10.17

Дата 06.10.2017 г.

На основании заявления № 03164

от 03.08.2017

Организация-изготовитель: **Concrete Canvas Ltd**  
Адрес: **Unit 3, Block A22, Pontypridd, CF37 5SP ( Великобритания )**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Конкрит Кэнвас Раша"**  
Адрес: **109012, г. Москва, ул. Никольская, дом 10, этаж 6, ком. 50 ( Россия )**

Наименование продукции: **Бетонное полотно "Concrete Canvas" марок CC5, CC8, CC13, CC5H, CC8H, толщиной 5,8,13 мм**

Продукция изготовлена в соответствии: с сертификатом системы качества ISO 9001:2008, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Протоколы испытаний, сертификат системы качества ISO 9001:2008, технические характеристики, паспорт безопасности продукции, маркировка, доверенность, копии уставных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой гибкое полотно с объемной волокнистой матрицей, пропитанной сухой бетонной смесью, с волокнистой поверхностью с одной стороны и ПВХ-мембраной с другой стороны. Состав: алюминат кальция, полиэстеровые волокна, поливинилхлорид.**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №19419 17 от 15.08.2017 г., 14861 11, 19420 11 от 18.08.2017 г., 14861 12 от 22.08.2017 г., 19420 12 от 24.08.2017 г.**

**№ 072130**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.003615.10.17

Дата 06. 10. 2017 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

<b>Вещества, показатели (факторы)</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>Гигиенический норматив</b>
Запах воздушной среды, баллы	2	не более 2
Формальдегид, мг/м.куб:		
- при 20 град. С	менее 0,005	не более 0,01
-при 40 град. С	менее 0,005	не более 0,01
Дибутилфталат, мг/м.куб:		
- при 20 град. С	менее 0,001	не более 0,1
-при 40 град. С	менее 0,001	не более 0,1
Диоктилфталат, мг/м.куб:		
- при 20 град. С	менее 0,001	не более 0,02
-при 40 град. С	менее 0,001	не более 0,02
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	180	не более 370

Соответствует I классу строительных материалов.  
При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: алюминату кальция.  
Пыль продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, вызывает раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, оказывает фиброгенное действие.  
При попадании в глаза вызывает раздражение.

Руководитель (заместитель)

**Главный врач**  
(заместитель главного врача)

**Иваненко А.В.**

Ф. И. О.

Заведующий отделом профилактической токсикологии

**Завьялов Н.В.**

Врач (врачи)

**Скворцова Е. Л.**

